

# P R Ü F U N G S Z E U G N I S

CT-23-07-10-01

- Produkt:** Vitafill 9001
- Hersteller:** Brillux GmbH & Co. KG  
Weseler Straße 401  
48163 Münster
- Auftrag:** Durchführung einer Emissionsprüfung hinsichtlich der VOC- und Formaldehydemission gemäß DIN EN 16516 (10/2020) sowie AgBB-Schema
- Prüfbericht:** 2522329/1 vom 20.12.2022
- Prüfergebnis(se):** Die untersuchte Spachtelmasse „Vitafill 9001“ erfüllt die Anforderungen gemäß AgBB-Schema 2018 sowie AgBB-Schema 2021.  
Das untersuchte Produkt emittiert keine gefährlichen Stoffe und ist somit für Räume mit indirektem Lebensmittelkontakt geeignet.

Dresden, 10.07.2023



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter