

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

CT-23-01-30-04

- Produkt:** Briplast Neofill 1892
- Hersteller:** Brillux GmbH & Co. KG
Weseler Straße 401
48163 Münster
- Auftrag:** Durchführung einer Emissionsprüfung hinsichtlich der VOC- und Formaldehydemission gemäß DIN EN 16516 (10/2020) sowie AgBB-Schema
- Prüfbericht:** 2522329/4 vom 30.01.2023
- Prüfresultat(se):** Die untersuchte Spachtelmasse „Briplast Neofill 1892“ erfüllt die Anforderungen gemäß AgBB-Schema 2018 sowie AgBB-Schema 2021.

Das untersuchte Produkt emittiert keine gefährlichen Stoffe und ist somit für Räume mit indirektem Lebensmittelkontakt geeignet.

Dresden, 30.01.2023



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter