

Deckendämmschraube DDS-Z 3816



zur sicheren Befestigung der Kellerdecken-Dämmplatte 3653, 3834 und 3738

Anwendungsbereich

Deckendämmschraube zur sicheren Dübelmontage der Kellerdecken-Dämmplatte 3653, 3834 und 3738

Eigenschaften

- einfache Deckendämmschraube mit Teller
- Schraube mit selbst schneidendem Gewinde
- geringe Verankerungstiefe
- ohne Dübelhülse
- leicht zu verarbeiten

Werkstoffbeschreibung

Farbton	grauweiß	
Schraubenkopf	Ø = 24 mm	
Tellergröße	Ø = 70 mm	
Bohrlochgröße	6,0 mm	
Bohrlochtiefe h_1	≥ 30 mm	
Verankerungstiefe h_{ef}	≥ 25 mm, in Beton	
Verankerungsuntergrund	Empfohlen für Normalbeton C20/25–C50/60 nach DIN EN 206-1	
Schraubetrieb	TORX T30	
Längen	Schraubenlänge	für Dämmplattendicken
	75 mm	5 cm
	85 mm	6 cm
	100 mm	8 cm
	125 mm	10 cm
	150 mm	12 cm
	175 mm	14 cm
Verpackung	100 Stück/Karton (inkl. Teller)	

Verarbeitung

Montage Die Montage erfolgt durch direktes Einschrauben mit einem geeigneten Bohrschrauber und einem Torx Bit T30 in das Bohrloch. Zur Dübelmontage die Angaben in den Praxismerkblättern der Kellerdecken-Dämmplatten 3653, 3834 und 3738 beachten.

Hinweise

Weitere Angaben Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:
Tel. +49 251 7188-239
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de
oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de