

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

CT-2019-08-12-01

Produkt: 2K-Aqua Seidenmattlack 2388

Firma: Brillux GmbH & Co. KG
Weseler Straße 401
48163 Münster

Auftrag: Emissionsprüfung nach AgBB-Schema

Prüfmethodik: ISO 16000 Teile 3, 6 und 9, DIN CEN/TS 16516 (12/2013)

Prüfbericht: 2516507 vom 20.01.2017


Prüfergebnis: Das geprüfte Produkt „2K-Aqua Seidenmattlack 2388“ erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas.

Das untersuchte Produkt emittiert keine gefährlichen Stoffe und ist somit für Räume mit indirektem Lebensmittelkontakt geeignet

Dresden, 12.08.2019



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter