

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

CT-23-03-09-03

- Produkt:** Floortec 2K-Epoxi-Siegel 848 / Floortec 2K-Epoxi-Härter 849
- Hersteller:** Brillux GmbH & Co. KG
Weseler Straße 401
48163 Münster
- Auftrag:** Durchführung einer Emissionsprüfung hinsichtlich der VOC- und Formaldehydemission gemäß DIN EN 16516 (10/2020) sowie AgBB-Schema
- Prüfbericht:** 2522363/3 vom 19.12.2022
- Prüfergebnis(se):** Die untersuchte Bodenbeschichtung „Floortec 2K-Epoxi-Siegel 848 / Floortec 2K-Epoxi-Härter 849“ erfüllt die Anforderungen gemäß AgBB-Schema 2018 sowie AgBB-Schema 2021.
Das untersuchte Produkt emittiert keine gefährlichen Stoffe und ist somit für Räume mit indirektem Lebensmittelkontakt geeignet.

Dresden, 09.03.2023



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter