

Zertifikat

Produkt:

Vitasense 9005

Auftraggeber:


Brillux GmbH & Co. KG
Weseler Str. 401
48163 Münster

Die geprüfte Dispersionsfarbe des oben genannten Produktes wurde auf deren Emissionsverhalten bezüglich flüchtiger organischer Substanzen sowie Formaldehyd und Acetaldehyd untersucht (WESSLING Prüfbericht CAL18-151539-1).

Nach Art und Umfang der durchgeführten Untersuchung erfüllt das vom Auftraggeber zugesandte Nassmuster die Anforderungen des AgBB-Schemas (Stand: Februar 2015).

- Kanzerogene nach 3 und 28 Tagen nicht nachweisbar
- Summe der VOC (TVOC) nach 3 Tagen unterhalb von 10 mg/m³
- Summe der VOC (TVOC) nach 28 Tagen unterhalb von 1 mg/m³
- Summe der SVOC (TSVOC) nach 28 Tagen unterhalb von 0,1 mg/m³
- Bewertungszahl R < 1 für die VOC-Einzelstoffe mit NIK-Wert unterhalb 5 µg/m³ nach 28 Tagen
- Summe der VOC Einzelstoffe ohne NIK-Wert nach 28 Tagen unterhalb 0,1 mg/m³

Das Produkt ist hinsichtlich der Emission für die Verwendung in Innenräumen für Wandflächen geeignet.


Johannes Wächter
Staatl. gepr. Lebensmittelchemiker


Christopher Teichmann
Dipl.-Ing. Umwelttechnik

CAL18-151539-1_ZER 22.11.2018

Die Gültigkeit des Zertifikats beträgt zwei Jahre.

WESSLING GmbH, Verbraucherprodukte, Oststraße 7, 48341 Altenberge