

# Zertifikat

Produkt:

***Floortec 2K-Purolid T 877***

Auftraggeber:

Brillux GmbH & Co. KG

Weseler Str. 401

48163 Münster

Die geprüfte 2-komponentige Beschichtung des oben genannten Produktes wurde auf deren Emissionsverhalten bezüglich flüchtiger organischer Substanzen sowie Formaldehyd und Acetaldehyd untersucht (WESSLING Prüfbericht CAL19-088483-1).

Nach Art und Umfang der durchgeführten Untersuchung erfüllt das vom Auftraggeber zugesandte Nassmuster die Anforderungen des AgBB-Schemas (Stand: August 2018).

- Kanzerogene nach 3 und 28 Tagen unterhalb von 0,01 und 0,001 mg/m<sup>3</sup>
- Summe der VOC (TVOC) nach 3 Tagen unterhalb von 10 mg/m<sup>3</sup>
- Summe der VOC (TVOC) nach 28 Tagen unterhalb von 1 mg/m<sup>3</sup>
- Summe der SVOC (TSVOC) nach 28 Tagen unterhalb von 0,1 mg/m<sup>3</sup>
- Bewertungszahl R < 1 für die VOC-Einzelstoffe mit NIK-Wert unterhalb 5 µg/m<sup>3</sup> nach 28 Tagen
- Summe der VOC Einzelstoffe ohne NIK-Wert nach 28 Tagen unterhalb 0,1 mg/m<sup>3</sup>

Das geprüfte Muster ist hinsichtlich der Emission für die Verwendung in Innenräumen für Bodenflächen geeignet.

  
Johannes Wächter  
Staatl. gepr. Lebensmittelchemiker

  
Christopher Teichmann  
Dipl.-Ing. Umwelttechnik



CAL19-088483-1\_ZER 29.07.2019

Die Gültigkeit des Zertifikats beträgt zwei Jahre.

WESSLING GmbH, Verbraucherprodukte, Oststraße 7, 48341 Altenberge