Prüfzeugnis

Brillux
..mehr als Farbe

Bewertung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft (DIN EN 16516 - Emissionsprüfverfahren gemäß AgBB)

Schimmelschutz 930

Prüfung

Hersteller **Brillux GmbH & Co. KG Weseler Str. 401, 48163 Münster**

Prüfbericht 2061-0 vom 21.01.2025
Prüfmethodik **DIN ISO 16000-3 (2013-01), DIN ISO 16000-6 (2012-11), DIN EN ISO 16000-9 (2008-04), DIN EN ISO 16000-11 (2006-06), DIN EN 16516 (2020-10)**
Probeneingang 17.10.2024
Prüfzeitraum 18.10.2024 – 18.11.2024

Prüfergebnis

	Ergebnis (mg/m³)	Grenzwert (mg/m³)	Kriterium bestanden
TVOC	0,009	≤ 1,0	Ja
SVOC	u.B.	≤ 0,1	Ja
R	0,000	≤ 1	Ja
Σ VOC o. NIK	0,009	≤ 0,1	Ja
Σ Cancerogene	n.n.	≤ 0,001	Ja
Formaldehyd	0,003	≤ 0,120	Ja

*n.n. = nicht nachweisbar *u.B. unter Bestimmungsgrenze (Einzelartefakte <0,0005mg/m^3) *u.Brg. = unter Berücksichtigungsgrenze (Einzelartefakte mit NIK <0,005 mg/m^3, Einzelartefakte ohne NIK <0,002 mg/m^3)

Nach Art und Umfang der durchgeführten Untersuchung erfüllt das vom Hersteller zugesandte Nassmuster die Anforderungen des AgBB-Schemas (Stand: September 2024).
Das geprüfte Muster emittiert keine gefährlichen Stoffe und ist bei bestimmungsmäßiger Verwendung für Innenräume mit indirektem Lebensmittelkontakt geeignet.

Prüfstelle

Brillux GmbH & Co. KG
Abteilung Forschung & Entwicklung - Analytik
Tel. +49 251 7188-799, analytik@brillux.de

Anmerkung

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Ergebnisse ausschließlich auf die geprüfte Produktprobe 2061-0 beziehen.

Münster, 21.01.2025

i. A. Janis Herich
verantwortlicher Sachbearbeiter Prüfstelle

i. A. Dr. Dietmar Erber
Leitung Prüfstelle

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-21790-01-00

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkunden-Anlage [D-PL-21790-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Prüfzeugnisse dürfen ohne Genehmigung der Brillux GmbH & Co. KG nicht auszugsweise vervielfältigt werden.